



CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

Città Metropolitana di Napoli

AREA II – AREA III

Alla Dirigente della S.M. "G. Pascoli"

Prof. D. Flauto

SEDE

Mail pec

OGGETTO: TRASMISSIONE VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 12.09.2022 – INIBIZIONE ULTIMO PIANO E INGRESSO PRINCIPALE PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

Con la presente, dando seguito al sopralluogo effettuato in data 12.09.2022 dai tecnici comunali Geom. Vitiello e Ing. Verdoliva, che hanno accertato cedimenti di intonaco ammalorato potenzialmente dovuti a fenomeni di infiltrazione da acque meteoriche presso il solaio di copertura all'ultimo piano ed in corrispondenza del cornicione sovrastante l'ingresso principale del plesso in oggetto prospiciente via Tagliamonte,

SI DISPONE

La chiusura provvisoria per lavori di messa in sicurezza e ripristino degli intonaci dell'impalcato e dei cornicioni siti all'ultimo piano, nonché della sottostante area di ingresso principale dell'edificio scolastico adibito a scuola media "G. Pascoli" di via Tagliamonte, inibendo all'uso "ad horas" gli spazi sopra indicati, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Per i lavori in oggetto è stato già predisposto Ordine di Servizio alla ditta incaricata da questo Comune, al fine di consentire urgenti interventi di manutenzione tesi alla ripresa in tempi brevi della regolare attività scolastica.

Si allega verbale di sopralluogo del 12.09.2022 – prot. 22335.

Certo di un favorevole riscontro e restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito, si porgono cordiali saluti.

Torre Annunziata (Na), lì data del protocollo

Il Dirigente
Ing. Valentino Ferrara